Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago
CORAASAN

Dirección Planificación y Desarrollo
Estadísticas Institucionales
Aguas Residuales y Alcantarillado Sanitario
Año 2019

Indicador	Unidad de Medida	Zona	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Caudal Promedio Diario	L/s	PTAR Rafey	500.11	486.48	544.10	466.64	438.57	358.16						
		PTAR Cienfuegos	28.03	27.88	34.63	11.25	26.47	29.01						
		PTAR Tamboril	22.96	21.76	25.39	24.13	25.62	20.42						
		PTAR El Embrujo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		PTAR Lotería	48.13	48.60	47.72	47.61	48.68	48.64						
		PTAR Thomén	3.98	4.67	3.84	3.82	4.08	3.72						
		PTAR V.P, La Herradura.	10.00	10.00	8.71	3.00	6.00	10.00						
		PTAR V.P, Villa González	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00						
Volumen de Aguas Tratadas	m³/mes	PTAR Rafey	1,339,501.00	1,176,887.00	1,457,326.00	1,209,519.00	1,174,674.00	928,347.00						
		PTAR Cienfuegos	75,082.00	67,446.12	92,755.72	29,168.10	70,887.08	75,192.00						
		PTAR Tamboril	61,497.80	52,652.04	67,992.30	62,541.00	68,624.70	52,939.08						
		PTAR El Embrujo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
		PTAR Lotería	128,911.92	117,565.84	127,821.72	123,400.39	130,396.46	126,081.45						
		PTAR Thomén	10,670.42	11,304.55	10,289.03	9,910.88	10,920.37	9,639.91						
		PTAR V.P, La Herradura.	26,784.00	24,192.00	23,328.00	7,776.00	16,070.40	25,920.00						
		PTAR V.P, Villa González	26,784.00	24,192.00	26,784.00	25,920.00	0.00	25,920.00						
Sólidos Suspendidos	mg/l	PTAR Rafey	27.00	21.00	17.00	17.00	19.00	20.00						
		PTAR Cienfuegos	20.00	19.00	17.00	18.00	15.00	16.00						
		PTAR Tamboril	18.00	19.00	18.00	17.00	15.00	18.00						
		PTAR El Embrujo	-	-	-	-	-	-						
		PTAR Lotería	33.00	22.00	17.00	25.00	62.00	19.00						
		PTAR Thomén	20.00	18.00	17.00	23.00	18.00	26.00						
		PTAR V.P, La Herradura.	17.00	17.00	-	25.00	19.00	58.00						
		PTAR V.P, Villa González	16.00	22.00	13.00	23.00	-	14.00						
Demanda Química de Oxígeno	mg/l	PTAR Rafey	28.00	16.00	11.00	15.00	13.00	14.00						
		PTAR Cienfuegos	14.00	16.00	19.00	20.00	10.00	15.00						
		PTAR Tamboril	18.00	14.00	20.00	20.00	16.00	26.00						
		PTAR El Embrujo	-	-	-	-	-	-						
		PTAR Lotería	154.00	255.00	104.00	85.00	222.00	252.00						
		PTAR Thomén	62.00	148.00	160.00	75.00	122.00	133.00						
		PTAR V.P, La Herradura.	60.00	113.00	-	48.00	43.00	150.00						
		PTAR V.P, Villa González	247.00	220.00	366.00	299.00	-	271.00						
Demanda Bioquímica de Oxígeno	mg/l	PTAR Rafey	9.00	5.00	4.00	6.00	5.00	4.00						
		PTAR Cienfuegos	5.00	5.00	6.00	5.00	3.00	5.00						
		PTAR Tamboril	6.00	5.00	7.00	7.00	7.00	8.00						
		PTAR El Embrujo	-	-	-	-	-	-						
		PTAR Lotería	51.00	85.00	35.00	47.00	101.00	97.00						
		PTAR Thomén	21.00	49.00	54.00	44.00	34.00	35.00						
		PTAR V.P, La Herradura.	20.00	38.00	-	26.00	17.00	42.00						
		PTAR V.P, Villa González	82.00	74.00	122.00	87.00	-	43.00						

Lic. Elaine Aybar
Encargada Depto. Formulación, Monitoreo y Evaluación P.P.P.

CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
CORAASAN
DEP. FORM. MON. Y EVAL DE P. P. P.
SANTIAGO, R. D.